



BTV BRUXELLES
Chaussée de Ruisbroek 75
1190 Bruxelles
Tél. 02 230 81 82
Fax 02 230 80 08

BTV ANVERS
Van der Sweepstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tél. 03 216 28 90
Fax 03 238 86 65

Bureau régional :
Haemour

EAN : _____
Ref. : _____ Compteur n° : _____
Index : _____

V. ref.: _____

N. ref.: _____

RAPPORT N° : *150707104*

PROCES-VERBAL DE CONTROLE D'UNE
INSTALLATION ELECTRIQUE BASSE TENSION

ADRESSE DE L'INSTALLATION : *Rue du Parc Chavel 1
6 Mo. Nord-Lynx. Le T. N. N.*

PROPRIETAIRE : *BEER. FRANCEISE*

Adresse : *IDEM*

DEMANDEUR : _____

Adresse : _____

INSTALLATEUR : _____

Adresse : _____

PR ou CI *591-2619549-69 (nou)*

Date du contrôle : *03 07 12* Type de contrôle : examen de conformité - visite de contrôle suivant :

(RGIE art. 270) (RGIE art. 271) (RGIE art. 276) RGIE art. 276bis (A.R.2.6.2008) (RGPT art.262) (R.T. art. 231) (Prescriptions distributeur)

Type d'installation : Nouvelle - Extension - Modification - Temporaire - Renforcement - vente d'habitation Type locaux *habitation*

Début travaux : Fondations avant - après 1.10.81 - Installation électrique avant - après 1.10.81 - 1.1.83 RGIE art.86

Raccordement : Tension *230V* V Protection raccordement *40* A

Câble aliment, tableau, princ. : *4* X *10* mm² Inter.gén. : type *404/0/5*

Type électrode de terre : boucle - barres - piquets / conducteur horizontal Schéma : TT

Nombre de tableaux : *1* ; Nombre de circuits term. : *9* ; RA : *20* Ohm; RI tot *06* MOhm

Facteurs d'influences externes : _____

DESCRIPTION : *Seu schemas unifilaire + situation*

CONTROLES effectués : voir verso

INFRACTIONS CONSTATÉES ET/OU NOTES : *NIANT*

*NOTE: le contrôle fait suite aux rapports: 021-150707104 et
le 1507-09214/05.*

PROCES-VERBAL DE CONFORMITE	
Vu le :	_____
le responsable du distributeur	
nom :	_____
signature :	_____

DEVOIRS du PROPRIETAIRE, GESTIONNAIRE ou LOCATAIRE : voir verso.

CONCLUSION : 1 L'installation est conforme. Les bornes d'entrées du DPCCB général sont scellées et les schémas unifilaires et de situation ont été visés. L'installation doit être vérifiée avant le *03.07.12* (art. 271 RGIE) ainsi qu'avant mise en service après modification ou extension importante exécutée avant cette date.

~~2~~ L'installation n'est pas conforme.

~~3~~ L'installation peut être maintenue en service pour autant qu'il soit remédié sans retard aux infractions mentionnées et pour autant que les mesures nécessaires soient prises pour que l'installation ne présente pas de danger pour les personnes et les biens.


~~L'installation n'est pas conforme. L'installation doit être vérifiée par le (même) organisme avant le : _____~~

L'AGENT VISITEUR : *1507 FRANCEISE*
n° + nom + signature

Le directeur,

[Signature]





A

B.

1

2

3

4

5

C















6

7

8

9

Alimentation en 220 Volts mono.



150 F. FRANCFITA
03.07.2012
DIY KALITAUT

A. Diff. 300m. 40Rmp. Alimentation. 220V. mono.

B. Diff. 30m. 40Rmp.

1). Disj. 20A. cuisinière + Four.

2). Disj. 16A. Aliment. 2 chambres + chaudière centrale

3). Disj. 16A. Ecl. garage + paises. + Ecl. cuisine chauffage.

4). Disj. 10A. Ecl. Hall. + Ecl. EXT. + Ecl. Vestiaire

5). Disj. 16A. paises cuis; + Ecl. + Eclair. Extérieur. + paises living et bureau

Diff 30m.


6). Disj. 20Rmp. Aliment. Lessiveuse + Frigo Vin.

7). Disj. 16Amp. Ecl. Lavab. + SBL de Bain. + paises.

8). Disj. 16Rmp. paises; Ecl EXT. + moteur porte garage + R. Int. de Jardin.

9). Disj. 16Amp. Aliment. chaudière.

Alimentation en VFV 4x 16²
2x 220V. mono



Alimentation en 220 Volts mono.

150 F. FRANÇOIS
 03.07.2012
 STV HAINAUT

A. bi.FF. 300m. 40Rmp. Alimentation. 220V. mo me.
B. bi.FF. 30 m. 40Rmp.

1). bi.sj. 20A. cuisiniere + Four.

2). bi.sj. 16A. Aliment. 2 CHAMBRES + CHAU FFPyc centrale

3). bi.sj. 16A. Ecl. garage + paises. + Ecl. et paire CHAU FFAie.

4). bi.sj. 10A. Ecl. Hall. + Ecl. EXT; + Ecl. Vestiaire

5). bi.sj. 16A. Paises cuis; + Ecl. + Eclair. Extérieure. + Pairs Living et Baignoire

- C bi.FF 30 m.

6). bi.sj. 20Rmp. Aliment. Lessiveuse + Frigo Vin.

7). bi.sj. 16Amp. Ecl. Lavab. + SRL de Bain. + paises.

8). bi.sj. 16Rmp. Paises; Ecl EXT. + moteur Poete garage + RINCY. de gachin. + Volets Ba

9). bi.sj. 16Amp. Aliment. CHAU FFAie.

AL. mentation en VFVb. 4X 16²
2 X 220V. mo me

150 F. FRANCOPIYA

03. 07 2012

BTV HAINAUT