

**ELECTRO-TEST**V.Z.W.
ASBL

Steenwagenstraat 48 - 1820 Melsbroek

Officieel erkend controleorganisme / organisme de contrôle agréé

Distributienetbeheerder :
Gestionnaire de réseau de distribution :Nr teller : 3665488
N° comp :

Index : 43

Verslag van onderzoek

Rapport de contrôle

N° : 20 / 04 / 88

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|------|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|
| Aard onderzoek : | AREI | 86 | 87 | 88 | 95 | 97 | 270 | 271 | 276 | ARAB | 262 | TT | TN | IT | Voorsch. stroomlev. |
| Nature du contrôle : | RGIE | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | RGPT | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | Prescription du distributeur |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------------|-----------------------|-------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| Tijdelijk : Temporaire : | <input type="radio"/> | Kermisinstallatie : Install. Foraine : | <input type="radio"/> | Indienststelling : Misc en service : | <input checked="" type="radio"/> | Uitbreiding : Extension : | <input type="radio"/> | Vernieuwing : Renouvellement : | <input type="radio"/> |
|-----------------------------|-----------------------|-------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------|

Plaats van het onderzoek : Rue de la Chapelle SA 5348 Geraards

Lieu du contrôle : Adres :

Eigenaar : Von de Velde Adresse :

Propriétaire : Ik. / C.I. : 193 00560613

Installateur : BTW / TVA :

Datum van het onderzoek : Date du contrôle : 18/08/04

Inspecteur : M. My Edeman

Onderzoek / Contrôle : Woning / maison Apart.

| | | |
|---------------------|-----------------------------------|------------------------|
| Spanning : 2 x 230V | Meter / bord verbinding : 4 x 10° | Max. beveiliging : SOA |
| Tension : | Liaison compteur-tableau : | Prot. maximale : |

| | | |
|--------------------------|-------------------|--------------------------|
| Aardelektrode : 9,50 Ohm | Isolatte : ∞ Mohm | Aantal verdeelborden : 1 |
| Electrode de terre : | Isolement : | Nombre de tableaux : |

| Differentieelschakelaars Interrupteurs différentiels | | Beschermde kringen - Circuits protégés : 26 | AREI / RGIE | |
|---------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| In (A) | Δ In (mA) | | 270 | 276 |
| 63/4 | 300 | Df gen pou tou les circuits | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 63/4 | 30 | Df pou les circuits J+k. S-V. A. U. | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| / | | | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| / | | | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| / | | | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| / | | | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| / | | | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| / | | | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

Opmerkingen / Remarques : (zie keerzijde / voir verso)

VISUM :

Besluit / Conclusion

De installatie is ~~niet~~ conform met het AREI en mag ~~niet~~ tijdelijk in dienst gesteld worden ~~in dienst blijven~~.

L'installation est ~~n'est pas~~ conforme au RGIE et peut ~~ne peut pas~~ temporairement être mise en service ~~rester en service~~.

De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken E.T.

Het ééndraadschema en opstellingsschema werden voor gezien getekend.

L'interrupteur différentiel général est scellé par plomb portant l'insigne E.T.

Le schéma unifilaire et le schéma de position sont visés.

Overeenkomstig artikel 274 van het AREI, moeten zonder vertraging de werken worden uitgevoerd die nodig zijn om de vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, en moeten alle gepaste maatregelen worden getroffen opdat bij het indienst blijven van de installatie de inbreuken geen gevaar zouden vormen voor de personen of goederen.

Conformément à l'art. 274 du RGIE, les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées au moment de la visite doivent être exécutés sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens.

Het controlebezoek voorzien door art. 271 van het AREI moet plaats hebben uiterlijk op : 18/08/04

La visite de contrôle prévue par l'art. 271 du RGIE doit avoir lieu au plus tard le :

voor de technisch directeur, pour le directeur technique,
de inspecteur: le contrôleur:

NOTA ONDERNEMINGEN : Kwaliteitsart. 14 van het hoofdstuk (l) van Titel II van de Codex moet dit document ter kennis worden gebracht van het Comité voor Preventie en Bescherming van het Werk.
 NOTA HUIJDIERS, EIGENAARS : Kwaliteitsart. 14 van het hoofdstuk (l) van Titel II van de Codex moet dit document ter kennis worden gebracht van het Comité voor Preventie en Bescherming van het Werk.
 3) Onmiddellijk de minister van Economische Zaken, directie elektr. energie in te lichten over elk ongeval aan personeel overkomen en rechtszaken of overzichtsrecht van elektriciteit.

NOTE AUX ENTREPRENEURS : Conformément à l'art. 14 du chapitre II du Titre II de la Codex ce document doit être porté à la connaissance du Comité pour la Prévention et la Protection au Travail.
 NOTE AUX LOCATAIRES ET PROPRIÉTAIRES : Conformément au RGIE vous êtes tenu : 1) de consigner ce procès-verbal dans le dossier de finalisation électrique ; 2) en outre dans le dossier de finalisation électrique ; 3) de porter à la connaissance du Ministère des Affaires Economiques, direction "Energie électrique" tout accident survenu aux personnes, à l'égard de l'électrification ou l'indication à la présence d'électricité.